

# PLINIFIKACIJA NASELIJ

## V MO KRANJ in Občini NAKLO

V tej brošuri vam poleg splošnih podatkov o zemeljskem plinu podajamo informacijo o plinifikaciji naselij v MO KRANJ in Občini Naklo ter postopkih za priključitev na plinovodno omrežje za individualne stanovanjske objekte kot tudi za ostale potencialne uporabnike zemeljskega plina.

Za svetovanje in sklepanje pogodb za priključitev objektov na plinovodno omrežje in vse dodatne informacije v zvezi s plinifikacijo pokličite pooblaščenca distributerja

**Milanko Trkulja – GSM 041 647 423**

Na vaša vprašanja v zvezi s priključki zemeljskega plina za stanovanjske objekte, na katera ne najdete odgovora v brošuri, vam bomo z veseljem odgovorili.

Kranj, julij 2008

Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj

Telefon centrala: +386 4 20 68 700

## 0. KAZALO BROŠURE

0. KAZALO BROŠURE	2
1. SPLOŠNO O ZEMELJSKEM PLINU	2
2. GRADNJA PLINOVODNEGA OMREŽJA V MESTNI OBČINI KRANJ IN OBČINI NAKLO	3
3. PRIDOBITEV PLINSKEGA PRIKLJUČKA	3
4. IZVEDBA NOTRANJE PLINSKE INSTALACIJE	4
5. AKTIVACIJA ZGRAJENEGA PLINSKEGA PRIKLJUČKA?	5
6. CENA ZEMELJSKEGA PLINA	6
7. REGISTRIRANI IZVAJALCI PLINSKIH INŠTALACIJ PRI DOMPLAN D.D., KRANJ	7

## 1. SPLOŠNO O ZEMELJSKEM PLINU

Glavna nahajališča zemeljskega plina, iz katerih se napaja evropski plinovodni sistem, se nahajajo v Sibiriji, na Norveškem in v Alžiriji. Zemeljski plin prihaja v Slovenijo po visokotlačnih plinovodih pri Mariboru in Novi Gorici. Možnost dobave zemeljskega plina iz različnih nahajališč in velikih podzemnih skladišč zagotavlja Evropi nemoteno oskrbo končnih porabnikov.

Za prenos zemeljskega plina v Sloveniji je odgovorna družba za upravljanje visokotlačnih plinovodov GEOPLIN d.o.o. Distribucijo plina za široko potrošnjo v MO Kranj in O Naklo izvaja DOMPLAN d.d.

Zemeljski plin je sestavljen iz 93% metana ( $\text{CH}_4$ ), 6% etana ( $\text{C}_2\text{H}_6$ ) in 1% ostalih snovi kot so ogljikov dioksid ( $\text{CO}_2$ ), dušik (N), itd.

Pri gorenju zemeljskega plina poteka kemična reakcija, katere produkti so toplota, ogljikov dioksid ( $\text{CO}_2$ ) in voda para ( $\text{H}_2\text{O}$ ). Zemeljski plin spada med ekološko najbolj sprejemljiva goriva.

Zemeljski plin ima v evropskem omrežju nazivno kurilno vrednost cca 9,4 kWh/Sm<sup>3</sup>.

Zemeljski plin je brez vonja. Specifična teža zemeljskega plina je manjša od specifične teže zraka. Ker je zemeljski plin lažji od zraka, se dviguje pod strop prostora, kar omogoča lažje prezračevanje. Zaradi tega je dovoljena izvedba kotlovnice za zemeljski plin tudi v kletnih prostorih stanovanjskih objektov

Poraba plina se meri s plinomeri v Sm<sup>3</sup> – (standardni kubični meter = količina plina pri temperaturi 15°C in tlaku 1013,25 mbar v 1m<sup>3</sup> prostornine).

### VARNA UPORABA ZEMELJSKEGA PLINA

Varna uporaba zemeljskega plina je zagotovljena s pravilno projektirano in brezhibno izvedeno plinsko instalacijo. Za varno uporabo je pomembno tudi redno vzdrževanje plinskih naprav in instalacije ter spoštovanje navodil o uporabi zemeljskega plina.

Plinsko instalacijo lahko projektirajo le projektanti z ustrezno strokovno izobrazbo, s projektantskim izpitom in registracijo pri Inženirski zbornici Slovenije.

Izvajalci plinske napeljave morajo biti usposobljeni in registrirani za opravljanje te dejavnosti in imeti veljavne ateste za varjenje plinskih instalacij.

Vse naprave, ki služijo za odvod dimnih plinov iz plinskih kotlov, morajo biti izvedene v skladu z veljavnimi predpisi in pregledane s strani območne dimnikarske službe.

Priklop kurišča na plinovodno omrežje lahko izvede le strokovna služba distributerja plina. Pred priklopom je obvezna kontrola trdnosti in tesnosti instalirane hišne napeljave.

Vsi plinski kotli morajo imeti veljavna potrdila o skladnosti z Zakonom o splošni varnosti proizvodov in z 8. in 18. členom Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode.

Zemeljskemu plinu je zaradi varne uporabe dodan označevalni plin (enak kot plinu butanu v plinskih jeklenkah), ki ga človek zazna kot neprijeten vonj že pri zelo majhni vsebnosti plina v zraku. V primeru puščanja je potrebno najprej zapreti najbližjo pipo. V takem primeru je obvezno poklicati strokovno službo distributerja, da ugotovi mesto puščanja in odpraviti okvaro pred ponovno uporabo plina.

## 2. GRADNJA PLINOVODNEGA OMREŽJA V MESTNI OBČINI KRANJ IN OBČINI NAKLO

Družba Domplan d.d. Kranj od leta 1993 dalje gradi plinovodno omrežje za široko potrošnjo na območju Mestne občine Kranj in Občine Naklo.

V tem času smo v Mestni občini Kranj zgradili plinovodno omrežje na območju krajevnih skupnosti Vodovodni stolp, Zlato polje, Struževno in delno Center (desni breg Kokre in del mestnega jedra), Planina, Primskovo, Stražišče, Pot v Bitnje, Orehek, Drulovka, Britof, Predoslje, Orehovlje. V sklopu teh del smo plinificirali tudi večino večjih kotlovnice, ki oskrbujejo s toplotno energijo preko 6000 stanovanjskih enot. Od več kot 4200 zgrajenih priključkov na stanovanjske hiše je preureditev ogrevanja stanovanj izvedlo že več kot 2200 lastnikov priključkov.

V letu 2007 se bo nadaljevala izgradnja plinovodnega omrežja na območju Mlake, Kokrice, Britofa in Bitenj.

V občini Naklo je zgrajen plinovod na območju celotnega naselja Naklo, v območju obrtne cone, Podrebra in Cegelnice. V letu 2008 je predvidena gradnja na območju komunalne cone Pivka in Exoterma.

V Kranju tako ostajajo še nepokrita območja na levem bregu Save: Čirče, Hrastje in del starega mestnega jedra ter na desnem bregu Save: Bitnje in Žabnica, kjer bo plinovodno omrežje grajeno v sklopu obnove ostalih komunalnih naprav. Za ta območja je v izdelavi projektna dokumentacija.

Intenzivnost širitve plinifikacije široke potrošnje je v največji meri odvisna od interesa bodočih porabnikov plina na posameznih območjih. Interes za priključitev na plinovodno omrežje je velik, saj letno zgradimo tudi več kot 400 novih priključkov.

Izgradnja plinovodnega omrežja na posameznih območjih bi lahko potekala še hitreje, vendar je zelo pogosto odvisna od gradnje ostalih komunalnih naprav, predvsem kanalizacije, ki zaradi večje globine in širine izkopa običajno posega v celotno širino ulice oz. cestišča in zaradi tega plinovoda pred izgradnjo kanalizacije ni možno graditi. V teh primerih je potrebno gradnje plinovodnega omrežja časovno uskladiti z gradnjo kanalizacije in ostalih komunalnih naprav.

## 3. PRIDOBITEV PLINSKEGA PRIKLJUČKA

Postopek priključitve objekta na plinovodno omrežje je dokaj enostaven. Lastnik individualne hiše, stanovanja ali poslovnega objekta mora najprej skleniti **pogodbo o zakupu moči plinskega priključka**, na osnovi katere mu distributer plina izvede instalacijo plinovodnega priključka do požarne omarice na objektu.

Vse podatke o možnosti priklopa objekta na plinovodno omrežje lahko pridobite pri distributerju plina: DOMPLAN d.d., Bleiweisova 14, 4000 KRANJ. Pooblaščenec za posredovanje podatkov in sklepanje pogodb v **enostanovanjskih objektih** je:

g. Milanko Trkulja, [milanko.trkulja@domplan.si](mailto:milanko.trkulja@domplan.si), univ.dipl.ing. - GSM 041 647 423

za priključitev stanovanj v objektih z **več stanovanji**:

g. Igor Orešnik, [igor.oresnik@domplan.si](mailto:igor.oresnik@domplan.si), univ.dipl.ing. - GSM 041 647 431

Ob sklenitvi pogodbe se za objekt določi lokacija priključka in prispevek za zakup odjemne moči plinskega priključka.

Priključno mesto odcepa na distribucijskem omrežju, potek izkopa za hišni plinski priključek, lokacijo priključne omarice na objektu določita skupaj lastnik objekta in pooblaščenec distributerja skupaj.

### 3.1 Prispevek za zakup potrebne moči plinskega priključka

Prispevek se izračuna na podlagi površine ogrevanih prostorov stanovanjskega objekta. Za kvadratni meter neto površine bivalnega prostora se obračuna 0,11 kW odjemne moči. Ali drugače zapisano: za vsakih 9 m<sup>2</sup> bivalne površine je potrebno 1kW toplotne moči, da pri zunanji temperaturi -15<sup>0</sup>C bivalni prostor lahko ogrejemo na temperaturo +20<sup>0</sup>C. Za pripravo sanitarne tople vode in kuhanje je dodan pavšal 5 kW. Cena prispevka za vsak kilovat odjemne moči znaša 27,13 € z vključenim DDV.

Lastnikom, ki imajo stanovanjske objekte ob že zgrajenem uličnem plinovodu distributer izvede hišni priključek po sklenitvi pogodbe takoj, ko se pridobi dovoljenje za poseg v cestno telo. Soglasje izdaja pristojna občinska služba.

Lastnikom, ki imajo stanovanjske objekte v ulici, kjer plinovod še ni zgrajen, distributer najprej ponudi v podpis pogodbe o zakupu odjemnih moči plinskih priključkov. V primeru, da se za podpis pogodb odloči več kot 50% lastnikov objektov distributer izvede ulični plinovod in plinske priključke na objekte najkasneje do začetka ogrevalne sezone.

Po pogodbi o zakupu odjemne moči plinskega priključka izvedbo plinovodne instalacije do hiše opravi pooblaščen izvajalec distributerja plina. Instalacijski material za izvedbo hišnega plinskega priključka: omarico s požarno pipo, PE cev, pesek za zaščitno blazinico in označevalni trak dobavi in vgradi distributer na svoje stroške. (glej risbo str. 8 )

Izkop in zasip jarka (glej risbo str. 8) za izvedbo plinskega priključka po parceli odjemalca in gradbena dela za instalacijo omarice na objekt pa je odjemalec dolžan zagotoviti sam.

Pogodba o zakupu moči plinskega priključka in izveden priključek na objekt lastnika objekta (bodočega odjemalca) ne zavezuje k takojšnji predelavi ogrevanja objekta na zemeljski plin. Lastnik plinskega priključka do začetka dejanske rabe zemeljskega plina (do vgradnje plinomera) nima nobenih dodatnih stroškov.

Pri novogradnji plinovoda v naselju priporočamo vsem lastnikom hiš, da se odločijo za izvedbo plinskih priključkov na objekte ob javnih prometno obremenjenih ulicah in cestah. Pri istočasni gradnji komunalnih naprav (kanalizacije, vodovoda, plinovoda, telefonije itd.) se v celoti obnovi asfaltna prevleka ceste. Naknadno priključevanje objekta na plinovod pa bi pomenilo ponovno pridobivanje soglasja za zaporo ceste in soglasja za poseg v cestno telo. Naknadno razkopavanje seveda pomeni poseganje in razkopavanje cestne prevleke.

#### **4. IZVEDBA NOTRANJE PLINSKE INSTALACIJE**

Za zagotovitev varne uporabe zemeljskega plina v objektih in za optimalno ureditev ogrevanja na zemeljski plin je predviden sledeč postopek:

- Predložitev projekta ogrevanja na zemeljski plin v pregled in odobritev strokovni službi distributerja plina (Domplan d.d. - PE Inženiring, Bleiweisova 14, Kranj);
- Izvedba kurišča in plinske napeljave v objektu skladno z odobrenim projektom;
- Pridobitev izjave področne dimnikarske službe o ustreznosti izvedbe kurišča. Pregled kurišča zajema skladnost izvedbe kurišča glede na projektirano moč in vrsto plinskega kotla, zajem potrebnega zraka za izgorevanje in odvod dimnih plinov;
- Preizkus trdnosti in tesnosti plinske napeljave v objektu. Opravi ga izvajalec plinske instalacije ob prisotnosti strokovne službe distributerja plina;  
Po uspešno opravljenem preizkusu plinske napeljave v objektu, izvajalec montira dobavljeni regulator tlaka in plinomer. Spojitev hišne plinske instalacije s priključnim plinovodom je s tem zaključena. Pooblaščen servisier ogrevalnega kotla še nastavi vršno moč kotla in časovni program avtomatike ogrevanja.

##### **4.1 Izdelava projekta notranje plinske instalacije**

Za izdelavo plinske instalacije v novogradnji oz. pri predelavi ogrevanja na zemeljski plin v obstoječih objektih je obvezna izdelava projekta notranje plinske instalacije. Projekt lahko izdelata le projektant z ustrežno strokovno izobrazbo - s projektantskim izpitom in registracijo pri Inženirski Zbornici Slovenije. En izvod projekta je odjemalec dolžan dostaviti strokovni službi distributerja (Domplan PE Inženiring – Bleiweisova 14) v pregled za odobritev pred začetkom preureditve ogrevanja. Projekt se hrani v arhivu distributerja (Domplan PE Energetika – Kotlarna Planina).

Lastnik objekta pri nameravani preureditvi ogrevanja predstavi projektantu obstoječe ogrevanje in oskrbe s sanitarno toplo vodo ter eventualne pomanjkljivosti, ki so bile opažene pri dosedanji rabi. Glede na velikost objekta in letno potrošnjo goriv je običajno nazivna moč novega plinskega kotla manjša. Skupaj ugotovita možnost sanacije obstoječega dimnika in druge preureditve za odpravo opaženih pomanjkljivosti.

Projekt ogrevanja mora vsebovati potek in dimenzije plinske napeljave od glavne plinske požarne pipe na objektu do plinskih trošil, dimenzije dimovodnih naprav in ukrepe za zagotovitev zadostne količine zraka za zgorevanje in prezračevanje prostorov glede na izbrani plinski kotel. Popis materiala in del, ki je sestavni del projekta, omogoča lastniku objekta pridobivanje ponudb različnih izvajalcev in s tem cenovno primerjavo za izbiro izvajalca.

#### 4.2 Seznam projektantov notranjih plinskih instalacij:

- Milan Marn s.p., Sveti Duh 162, 4220 Škofja Loka – kontakt: Milan Marn – tel: 041 681 092
- Jereb Janez s.p., Stražiška ulica 37, 4000 Kranj – kontakt Aleš Jereb – tel: 040 293 413

Načrt notranje plinske instalacije lahko izdelata vsak projektant strojnih instalacij s pridobljenim žigom Inženirske zbornice Slovenije.

#### 4.3 Izdelava instalacij v objektu

- Izvajalec plinovodne napeljave je lahko instalacijsko podjetje ali obrtnik, ki je usposobljen in registriran za izvajanje plinskih instalacij in ima varilca z veljavnim atestom za varjenje plinske napeljave.
  - Izvajalec dimovodne napeljave je lahko podjetje ali obrtnik, ki je registriran za to dejavnost;
  - Priklop plinskega kotla lahko opravi le pooblaščen izvajalec;
- Montažo plinomera opravi pooblaščen izvajalec ob prisotnosti strokovne osebe distributerja.

### 5. AKTIVACIJA ZGRAJENEGA PLINSKEGA PRIKLJUČKA?

V času gradnje plinovoda na določenem območju se večina občanov odloči za izgradnjo plinskega priključka. Iz števila že sklenjenih pogodb in števila priključenih odjemalcev plina je razvidno, da približno tretjina stanovanjskih objektov, ki imajo zgrajen hišni plinski priključek, še nima preurejenega ogrevanja na zemeljski plin. Prisotna je dilema, kdaj se odločiti za investicijo v predelavo kurilnih naprav na plin.

Odgovoriti je treba predvsem na naslednja vprašanja:

- ali moja obstoječa ogrevalna naprava ekonomično obratuje?
- ali moja obstoječa ogrevalna naprava še zanesljivo obratuje?
- ali imam skladišče goriva varno urejeno – skladno z veljavnimi predpisi?
- ali je dimnik in kotel očiščen in pregledan, ali je nastavitev oljnega gorilnika optimalna?

Za pomoč pri odgovorih navajamo nekaj izkustveno ugotovljenih dejstev:

- starejše kurilne naprave so praviloma kombinirane peči na trda goriva in kurilno olje z veliko količino ogrevne vode v peči in vgrajenim bojlerjem za sanitarno toplo vodo. Zaradi možnosti kurjenja s trdimi gorivi so običajno tudi močno predimenzionirane. Za take kotle je značilen dolg čas priprave ogrevalne vode in nepotrebne toplotne izgube skozi dimnik v času, ko gorilnik ne obratuje. Posledica je večja poraba goriva za iste toplotne potrebe objekta.
- Pričakovana življenjska doba kotlov je od 10 do 20 let, gorilnika 10 do 15 let, cistern za olje do 30 let.

Za lažjo odločitev kdaj preurediti ogrevanje na zemeljski plin, še nekaj lastnosti sodobne plinske ogrevne tehnike:

- sodobni plinski ogrevalni kotli maksimalno izkoristijo toploto gorenja in dimnih plinov. Pri teh kotlih je izkoristek toplote dimnih plinov tolikšen, da plini iz peči v dimnik izstopajo z nizko temperaturo (pod 1200C). Kondenzacijski kotli pa dodatno z izkoriščanjem toplote pri kondenzaciji vodne pare v dimnih plinih (pod 600C) dosegajo največje možne izkoristke. Sodobni plinski kotli zagotavljajo 92% do 98% izkoristke goriva;
- količina ogrevne vode v kotlu je majhna, zato je potreben le kratek čas med vžigom kotla in toplimi radiatorji, regulacijski elementi omogočajo popolnoma avtomatizirano in optimalno ogrevanje glede na potrebe uporabnika, novejša naprave avtomatsko prilagajajo temperaturo ogrevalne vode v radiatorjih glede na zunanjo temperaturo;
- zemeljski plin omogoča celovito toplotno oskrbo: Povprečno gospodinjstvo porabi za ogrevanje 88%, za sanitarno toplo vodo 8% in za kuhanje 4% toplotne energije. Izračunajte si letne prihranke!
- zaradi čistosti goriva čiščenje kurilnih naprav praktično odpade;
- cisterne za gorivo, ki večinoma ne ustrezajo predpisom, odpadejo, prostor pa lahko uporabimo za druge namene;
- nabava zaloga goriva ni potrebna, saj se plin plačuje po dejanski porabi za nazaj;
- ugodna cena zemeljskega plina; Zemeljski plin je v primerjavi z ostalimi trdimi in fosilnimi gorivi ekološko najustreznejši.

## 6. CENA ZEMELJSKEGA PLINA

Cena zemeljskega plina se po 1.1.2008 oblikuje na osnovi določil Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Ur. list RS, št. 87/2005) in Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju MO Kranj in Občine Naklo (Uradni list RS, št. 35/2007).

### 6.1 Cena za dobavo zemeljskega plina

Zemeljski plin .....	<b>0,3663</b>	<b>EUR/Sm<sup>3</sup></b>
Trošarina.....	<b>0,0060</b>	<b>EUR/Sm<sup>3</sup></b>
Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO <sub>2</sub> .....	<b>0,02375</b>	<b>EUR/Sm<sup>3</sup></b>

Cene ne vključujejo DDV (20%) in veljajo od 1.7.2008 dalje.

### 6.2 Cena za uporabo omrežja - omrežnina

**Tabela 1:** Cena za distribucijo zemeljskega plina (Ur.list RS, št. 35/2007)

C <sub>DK1</sub>	Odjemna skupina	Fiksni del			Variabilni del
	Zakupljena zmogljivost (Sm <sup>3</sup> /leto)	Pavšal (EUR/mesec)	Cena moči (EUR/kW)	Cena zmogljivosti ((EUR/(Sm <sup>3</sup> /dan))/leto)	Cena porabe (EUR/Sm <sup>3</sup> )
C <sub>DK1</sub>	0-200	2,0865			0,1524
C <sub>DK2</sub>	201-500	2,0865			0,1524
C <sub>DK3</sub>	501-1.500	4,1729			0,1524
C <sub>DK4</sub>	1.501-2.500	6,955			0,1524
C <sub>DK5</sub>	2.501-4.500	12,5188			0,1252
C <sub>DK6</sub>	4.501-10.000	26,4287	0		0,1252
C <sub>DK7</sub>	10.001-30.000	79,2856	0		0,1252
C <sub>DK8</sub>	30.001-70.000	184,9999	0		0,1252
C <sub>DK9</sub>	70.001-100.000	264,2854	0	0	0,1252
C <sub>DK10</sub>	100.001-200.000			0	0,1252
C <sub>DK11</sub>	200.001-600.000			0	0,1252
C <sub>DK12</sub>	600.001-1.000.000			0	0,1127
C <sub>DK13</sub>	1.000.001-5.000.000			0	0,1085
C <sub>DK14</sub>	5.000.000-15.000.000			0	0,0882
C <sub>DK15</sub>	Nad 15.000.000			0	0,0709

Cene ne vključujejo DDV in veljajo od 1.1.2008 dalje.

### 6.3 Primerjalna tabela energentov

Za stanovanjsko hišo (s površino ogrevanih prostorov 100m<sup>2</sup>) na kurilno sezono pri letni porabi 20.000 kWh toplotne energije je povprečna poraba zemeljskega plina 2500 Sm<sup>3</sup>.

Energent	Prodajna cena	Kurilna vrednost	Končna cena	Izkoristek ogrevanja		Cena koristne	Letni strošek v €	Primerjava cene z zemeljskim plinom	Letna poraba goriva (l, kWh, l, Sm <sup>3</sup> )/leto		
	€/enoto	kWh/enoto	energenta (€/kWh)	%		energije (€/kWh)	pri porabi 20.000 (kWh/leto)				
Ekstra lahko kurilno olje (l)*	0,860	10,05	0,0856	Sanitarna voda	50%	0,1711	2444,92	153,50%	2842,93		
				Starejši kotli	70%	0,1222				2061,98	
				Novejši kotli	83%	0,1031				1860,26	
				Nizkotemperaturni kotli	89%	0,0930				116,80%	2236,01
Elektrika	0,105	1	0,1050	Nizkotemperaturni kotli	90%	0,1167	2333,33	146,50%	22222,22		
UNP (l)** Propan - butan	0,774	6,573	0,1178	Sanitarna voda	50%	0,2355	2943,86	184,83%	3803,44		
				Starejši kotli	80%	0,1472				2676,24	
				Nizkotemperaturni kotli	88%	0,1338				154,02%	3169,53
				Kondenzacijski kotli	96%	0,1227				154,02%	3169,53
Zemeljski plin (Sm <sup>3</sup> )** *	0,711	9,3	0,0765	Sanitarna voda	50%	0,1529	1911,29	120,00%	2688,17		
				Starejši kotli	80%	0,0956				1737,54	
				Nizkotemperaturni kotli	88%	0,0869				109,09%	2443,79
				Kondenzacijski kotli	96%	0,0796				100,00%	2240,14

\* - Cena ekstra lahkega kurilnega olja s prevozom od 15.7.2008      \*\* - cena UNP s prevozom

\*\*\* - cena zemeljskega plina v tarifnem razredu CDK4 pri porabi 2500 Sm<sup>3</sup> z mesečnim pavšalom in meritvami

Zemeljski plin je v primerjavi z drugimi gorivi ekološko in cenovno sprejemljiv energetski vir.

## 7. REGISTRIRANI IZVAJALCI PLINSKIH INŠTALACIJ PRI DOMPLAN d.d., KRANJ

Zap.št.	Priimek in ime	Naslov	Firma
1	Ahačič Peter	Goriče 48	CEVOS d.o.o.
2	Beznik Roman	Kolodvorska c. 29, Bled	ELVO d.o.o.
3	Boštjan Hren	Malo Mlačevo, Grosuplje	S.P.
4	Branko Jenko	Žeje pri Komendi 4B	S.P.
5	Cerar Drago	Zupančičeva 11 Trzin	S.P.
6	Ciperle Gorazd	Lahovče 85, Cerklje na Gorenjskem	S.P.
7	COMNET	Šerčerjeva ul. 22, 4240 Radovljica	COMNET d.o.o.
8	Derlink Oton	Sorška cesta 29	S.P.
9	Grandovec Aleš	Rožna ul.15, Kranj	S.P.
10	Inštalacije Rozman	Koseška cesta 08, Ljubljana	d.o.o.
11	Jadran Zadnik	Detelova 16, Stražišče	S.P.
12	Jakolin Janko	Soussenska 9, Ljubljana	JAKI d.o.o.
13	Janez Klemen Knific	Hotemaže 106, 4205 Preddvor	EcopAgent d.o.o.
14	Jelenc Franc	Dražgoše 42, Železniki	S.P.
15	Jerič Igor	Ul. Bratov Učakar 62	GALTREX d.o.o.
16	Jevnikar Anton	Brezje pri Grosupljem 1	PIL 2 inženiring
17	Jože Draksler	Janeza Puharja 6	ICI d.o.o.
18	Kokalj Jože	Leše 1c, Tržič	S.P.
19	Kolar Franjo	Rašiška Ul. 5, Ljubljana	S.P.
20	Kosec Tomaž	Valburga 56A	S.P.
21	Košorok Matjaž	Podlubnik 239, Šk. Loka	M & A d.o.o.
22	Krek Stanislav	Poljane nad Škofjo Loko 88	S.P.
23	Kruc Milan	Preglov trg 11, Ljubljana	TEAM STORITVE d.o.o.
24	Krušec Tomaž	Štula 3, 1210 Ljubljana-Šentvid	
25	Loren Kardum	Štajerska 66, Ljubljana	LOREN LINE
26	Lukanc Milan	Tenetiše 34, Golnik	S.P.
27	Maček Brane	Zagrajškova 8, Kranj	S.P.
28	Marentič Stanko	Preglov trg 4, Ljubljana	S.P.
29	Marijan Ivan	Srednje Bitnje 116, 4209 Žabnica	S.P.
30	Martinjak Boris	Srednja Vas-Goriče 3	S.P.
31	Milan Erjavec	Kolodvorska 6, Mengeš	TATAMI d.o.o.
32	Mulej Damjan	Pot na lisice 7, Bled	ELTEC d.o.o.
33	Mustafa Haračić	Brodarjev trg 5, ljubljana	Mustafa Haračić, S.P.
34	Oblak Peter	Poljanska cesta 84, 4224 Gorenja Vas	PRAKTIKUM D.O.O.
35	Oblak Zlatko	Smedniška 43a	S.P.
36	Odar Jože	Vrbnje 19 b, Radovljica	ENSO d.o.o.
37	Oman Viktor	Po Gozdom 26, Kovor	S.P.
38	Papež Rudi	Petelinjek 46, Novo Mesto	PAPEŽ d.o.o.
39	PLINSTAL	Titova 49, Jesenice	PLINSTAL
40	Podjed Borut	Godič 81/a p, Strahovica	S.P.
41	Potočnik Ivan	Stirpnik 15, Selca	S.P.
42	Rupnik Bojan	Mali most 14, Logatec	S.P.
43	Rutar Andrej	Kuratova 24, Kranj	S.P.
44	Samo Sekolovnik	Vidičeva ul. 13	S.P.
45	Soklič Gvido	Prečna ul. 10, Bled	ELTERM
46	STINS d.o.o.	Šmartinska c. 28	d.o.o.
47	Strle Jože	Mijavčeva ulica 7, Škofljica	S.P.
48	Šivic Zdenko	Podreber 12, Naklo	S.P.
49	Štupar Alojz	Zgornje Pirniče 91 f	S.P.
50	Štupar Dušan	Finžgarjeva ulica 05, Vir 1230 Domžale	S.P.
51	TERMOINSTAL	Krnica 11, 4247 Zgornje Gorje	S.P.
52	Tischer Walter	Turjak 41, Turjak	TISCHER d.o.o.
53	Tomič Anri	Dražgoška 6, Kranj	S.P.
54	VEPPO d.o.o.	Sončna ul. 7 Kamnik	VEPPO d.o.o.
55	VODOVOD-PLIN-SERVIS d.o.o.	Mokrice 9, Mokrice	VODOVOD-PLIN-SERVIS d.o.o.
56	Zakrajšek Gregor	Jurij 24, Grosuplje	S.P.
57	Zvone Stroj	Begunje na Gorenjskem 36 A	S.P.

Ce vaš izvajalec ni naveden v njem, ga opozorite, da se pred pričetkom del seznanj s pogoji pri distributerju DOMPLAN PE ENERGETIKA - Kotlarna PLANINA in registrira.

Pristojna dimnikarska služba v **MO KRANJ: Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o., Koroška cesta 45, 4000 Kranj**

Kontaktne informacije: tel.: **04 2380300**, fax: **04 2380301**, e.pošta: **dimnikarstvo@siol.net**;

**Občina NAKLO** : vsa uradno registrirana dimnikarska podjetja v Sloveniji.

**Hišni priključek** je plinovodni odcep na skupnem vodu in je zaključen s požarno pipo v priključni omarici odjemalca. Izvedba gradbenih del je po 3.čl. pogodbe za zakup oodjemne moči priključevanega objekta po parceli in objektu odjemalca je strošek odjemalca.


Priključno omarico ter potrebni instalacijski material na osnovi pogodbe brezplačno dobavi in instalira pooblaščen izvajalec plinske instalacije. Pokličete ga po že pripravljenem kanalu za položitev plinovoda in pripravljenem izseku za omarico in utoru za priključno jekleno cev. (Glej risbo spodaj)

Za izvedbo instalacije hišnega priključka **PRVINŠEK JANEZ 041 624 356**

Za dobavo peska za zaščitno blazinico in označevalni trak za hišni priključek pokličete gradbenega izvajalca plinovoda:

Za izvedbo gradbenih del na vaši parceli in objektu za hišni plinski priključek lahko najamete na izvajalca gradbenih del:

## DIMENZIJE OMARICE V PLINOVODNEM OMREŽJU:




## PRIPRAVA OBJEKTA in IZKOP JARKA

### 1. PODOMETNA IZVEDBA PRIKLJUCNE OMARICE

### 2. VMESNA IZVEDBA PRIKLJUCNE OMARICE

### 3. NADOMETNA IZVEDBA PRIKLJUCNE OMARICE



GLOBINA IZKOPA 100cm (pod zelenicami), 120 cm (pod povoznimi površinami)

**domplan**  
družba za inženiring, nepremičnine,  
urbanizem in energetiko, d.d.  
Kranj, Bleiweisova 14

**PLINSKA OMARICA 0,1 IN 1 bar**

LIST : 8

PE Inzeniring

Datum izdaje : feb. 2008